

**Результаты лабораторных исследований качества питьевой воды  
за 2023 год по МУП ЖКХ Буйского района**

№	Местонахождение	Результаты 1 полугодие 2023 г.				Результаты 2 полугодие 2023 г.			
		Бак. исследование		Хим. исследование		Бак. исследование		Хим. исследование	
		соотв.	не соотв.	соотв.	не соотв.	соотв.	не соотв.	соотв.	не соотв.
1	<b>д. Афонино</b>								
	Скв.№ 494 (резерв)								
	Скв № 4738	1			1(бор)				
	Скв № 5336					1			1(бор)
	Сети водопровода	1			1(бор)	1			1(бор)
2	<b>д. Молога</b>								
	Скв № 1145	1			1(бор)	1			1(бор)
	Сети водопровода	1			1(бор)	1			1(бор)
3	<b>д. Ликурга</b>								
	Скв № 4612	6		2		6	2(ОКБ, E.coli)		2(бор)
	Скв № 4613								
	Сети водопровода	6		2		6	2 (ОКБ, E.coli)		2(бор)
4	<b>с. Шушкодом</b>								
	Скв № 1831	1			1(запах, мутн.)	1			1(запах)
	Скв № 4330 (резерв)								
	Скв № 2638	1			1(мутн.)				
	Сети водопровода	2		1	1(Fe, мутн.)	1			1(Fe, запах)
5	<b>ст.Шушкодом</b>								
	Скв.б/н	1			1(запах, мутн.)	1		1	
	Сети водопровода	1		1		1		1	
6	<b>д. Елегино</b>								
	Скв № 2192	1			1(бор)	1			1(бор-0,85)
	Скв № 3911(резерв.)								
	Сети водопровода	1			1(бор)	1			1(бор-0,85)
7	<b>п. Талица</b>								
	Скв № 1917	1			1(бор)	1			1(бор)
	Скв № 5117								
	Скв № 5477								
	Сети водопровода	1			1(бор)	1			1(бор)

8	<b>с. Романцево</b>							
	Скв № 3054	1			1(бор)	1		1(бор)
	Скв. № 841(резерв.)							
	Сети водопровода	1			1(бор)	1		1(бор)
9	<b>д. М. Федорково</b>							
	Скв № 4790 (не работает)							
10	<b>д. Юрецкие (Дьяконово)</b>							
	Скв № 919	1		1		1		1
	Сети водопровода	1		1		1		1
11	<b>п. Корёга</b>							
	Скв.№ 5326	1			1(бор)	2	1 (ОКБ)	1(бор, запах)
	Сети водопровода	1			1(бор;Fe-0,36 )	2	1 (ОКБ)	1(бор;Fe-0,37,запах )
12	<b>с. Лужок</b>							
	Скв № 4595	1		1		1		1
	Скв.№ 2729 (колхозная)							
	Сети водопровода	1		1		1		1
13	<b>д. Кренево</b>							
	Скв №3514 (резерв.)					1		1(бор)
	Скв №1848	1			1(бор)			
	Сети водопровода	1			1(бор)	1		1(бор)
14	<b>с. Воскресенье</b>							
	Скв № 4042	1		1		2	1 (ОКБ, E.coli)	1
	Скв.№ 5073 (резерв.)					1		
	Сети водопровода	1		1		2	1 (ОКБ, E.coli)	1
15	<b>д. Глебовское</b>							
	Скв № 1431	1			1(бор-0,9)	1		1(бор-0,9)
	Скв № 1349							
	Скв № 1455							
	Сети водопровода	1			1(бор-0,9)	1		1(бор-0,9)
16	<b>с. Контево</b>							
	Скв № 2362	1			1(бор)	2	1 (ОКБ, E.coli)	1(бор)
	Сети водопровода	1			1(бор)	2	1 (ОКБ,	1(бор)

							E.coli)		
17	<b>д. Гавриловское</b>								
	Скв. № 966 (резерв.)								
	Скв. № 5517	1		1		1		1	
	Сети водопровода	1			1 (Fe-0,48)	1			1 (Fe-0,53)
18	<b>с. Борок</b>								
	Скв. №5258	1			1 (запах, мутн., аммиак)	1			1 (запах, мутн., аммиак)
	Скв. №5309								
	Сети водопровода	1			1 (мутн., аммиак)	1			1 (мутн., аммиак)
	Водоочистка								
19	<b>д. Ильино</b>								
	Скв. № 4243	1			1 (мутн.)	1			1 (мутн.)
	Сети водопровода	1			1 (мутн.)	1			1 (мутн.)
20	<b>д. Починок</b>								
	Скв. № 3108	1			1 (бор-0,6)	1			1 (бор-0,6)
	Сети водопровода	1			1 (бор-0,6)	1			1 (бор-0,6)
21	<b>д. Боково (Тетерино)</b>								
	Скв. № 2696	1		1		1		1	
	Сети водопровода		1 (ОКБ, E.coli)	1		2	1 (ОКБ, E.coli)	1	
22	<b>д. Добрецово (Угольское)</b>								
	Скв. № 3262	2			2 (аммиак, мутн., марганец)	2	1 (ОКБ, E.coli)	1 после очистки	1 (аммиак, мутн., запах) до очистки
	Сети водопровода	1			1 (аммиак, мутн., Fe, марганец)	1			1 (запах, мутн., Fe, марганец)
23	<b>с. Пилятино (резервная) не работает</b>								
	Скв. № 1040								
	Сети водопровода								
24	<b>д. Мешково</b>								
	Скв. № 3613	1		1		1		1	
	Сети водопровода	1		1		1		1	
25	<b>д. Семёново (резервная) не</b>								

	работает							
	Скв.№ 5037							
	Сети водопровода							
26	<b>д.Яковлевское</b>							
	Скв.№ 3491	1			1(бор)	1		1(бор)
	Сети водопровода	1			1(бор)	1		1(бор)
27	<b>д.Поповка</b>							
	Скв.№ 2309	1			1(бор,запах, сульфаты, сухой остаток)	1		1(бор,запах, сульфаты, сухой остаток)
	Сети водопровода	1			1(бор,запах, сульфаты, сухой остаток)	1		1(бор,запах, сульфаты, сухой остаток)
28	<b>д.Иваньково (Захарово)</b>							
	Скв.№ 4646	1			1(бор)	1		1(бор)
	Сети водопровода	1			1(бор)	1		1(бор)
29	<b>с.Дор</b>							
	Скв.№ 1292	1			1(бор)	1		1(бор)
	Скв.№ 3440							
	Сети водопровода	1			1(бор)	2	1 (ОКБ, E.coli)	1(бор)
30	<b>ст.Казариново</b>							
	Скв.№ 2974	1	1			1	1	
	Сети водопровода	1	1			1	1	
31	<b>д.Овсянниково</b>							
	Скв.№ 5074	1	1			1	1	
	Сети водопровода	1	1			1	1	
32	<b>д.Вахрушево</b>							
	Скв.№ 4739	1	1			1	1	
	Сети водопровода	1	1			1	1	
33	<b>п.Гагарино</b>							
	Скв.№ 5399	1			1(запах, мутн.)	1		1(запах, мутн.)
	Сети водопровода	1			1(запах, мутн.,Fe)	1		1(запах, мутн.,Fe)
34	<b>д.Чадово</b>							
	Скв.№3314 (резервная, не работает)							

	Сети водопровода							
35	<b>д.Бартеньево</b>							
	Скв.№ 5024	1			1(бор)	1		1(бор)
	Скв.№ 5273							
	Сети водопровода	1			1(бор)	1		1(бор)
36	<b>д.Тимофеево</b>							
	Скв.№ 4609 (резерв) не работает							
	Сети водопровода							
37	<b>д.Бараново</b>							
	Скв.№ 2875	1			1(бор)	1		1(бор)
	Сети водопровода	1			1(бор)	1		1(бор, мутн.)
38	<b>д.Каплино(Горшково)</b>							
	Скв.№ 4234	1			1(запах, мутн.)	1		1(запах, мутн.)
	Сети водопровода	1			1(запах, мутн.,Fe)	1		1(запах, мутн.,Fe)
39	<b>д.Курбрино</b>							
	Скв.№ 3774	1		1		1	1	
	Сети водопровода	1		1		1	1	
40	<b>д.Махрово</b>							
	Скв.№ 4728	1		1		1		
	Сети водопровода	1		1		2	1 (ОКБ, E.coli)	1(бор, мутн.)
41	<b>д.Игумново</b>							
	Скв. № 4421	1			1(мутн.)	1		1(запах, бор-0,6)
	Сети водопровода	1			1(Fe,мутн.)	2	1(ОКБ)	1(марганец, бор,Fe)

Исп. Богачёва О.С.  
Тел.8 (49435) 4-40-86